

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Velká Úpa, 78
PSČ, místo: 5422, Pec pod Sněžkou
K.ú., parcelní č.: Velká Úpa II (718653), st. 268
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 538 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 53.1
■ elektřina: 43.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	81.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	180 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	137 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	37.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.67 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Štěpán Hrouda, MBA
Osvědčení č.: 2094
Kontakt: hrouda.stepan@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 728417.0
Vyhotoveno dne: 26.05.2025
Podpis: Ing. Digitally signed by

Ing. Štěpán Hrouda, MBA
Date: 2025.05.26